

卷西中 事務たより

V O L . 3 7 令和6年8月27日発行

工事①

屋内消火栓ホース取替を行いました



保守業者の点検「屋内消火栓設備点検票」の中で製造から10年経過したホースがあると指摘を受けたため、取替工事をしていただきました。

併せて体育館グラウンド側玄関の誘導灯ランプの取替も行っていました。

巻西中 事務たより

V O L . 3 7 令和6年8月27日発行

工事②

流量調整槽ポンプ取替を行いました



保守業者の点検「合併処理施設運転日報」の中で調整ポンプの故障が発覚しました。原水槽からの水の流れが止まり、汚水が溢れる可能性があるため、ポンプ交換を行っていただきました。

巻西中学校 主査 関川 竜太